



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
152901, г.Рыбинск, ул.Герцена 4, тел. 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 229

«13» сентября 2019 года
10 ч. 00 мин.

г. Рыбинск


В период с «09» сентября 2019 года по «13» сентября 2019 года, на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 229 от «04» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении - проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29, расположенного по адресу: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Мира, дом 27 (юридический адрес месторасположения: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Мира, дом 27, ИНН 7610038657 ОГРН 1027601113539), с целью контроля исполнения предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области по устранению нарушений требований пожарной безопасности №213/1/1(137) от «17» августа 2018 года срок, для исполнения которого истек 01.09.2019 года. Объект, относящийся к категории высокого риска.

Дата и время проведения проверки: в период - с 10 часов 30 минут 09 сентября 2019 года по 12 часов 30 минут 09 сентября 2019 года; с 14 часов 30 минут 12 сентября 2019 года по 15 часов 30 минут 12 сентября 2019 года; с 09 часов 00 минут 13 сентября 2019 года по 10 часов 00 минут 13 сентября 2019 года.

Общая продолжительность проверки: 4 часа/5 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29 Кукушкин Сергей Иванович 04.09.2019 года.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29 Кукушкин Сергей Иванович.

В ходе проверки установлено следующее: здание 1974 года постройки, состоит из двух корпусов: двухэтажного и трёхэтажного, а также двухэтажного перехода, конструктивно соединённых между собой в одно здание, кроме этого имеется подвальное помещение, в котором находится водораспределительный узел. Здание школы кирпичное, освещение электрическое,

отопление центральное водяное, кровля рулонная совмещенная с перекрытием, общая площадь здания 4157 м². Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. На первом этаже в отдельной части, выделенной ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (перегородкой 1-ого типа) и перекрытиями 2-ого типа), заполнение проема в противопожарной перегородке выполнено противопожарной дверью EI 60 - класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1 (дошкольные группы). Имеется одна наружная лестница, установленная в месте перепада высот кровли (представлен протокол испытания лестницы 12.07.2018 года, выполненный ИП Лебедевым Г.Б.). Двухэтажный корпус здания обеспечен одной внутренней открытой лестницей (главной) и одной лестницей, размещаемой в лестничной клетке (в пищеблоке). Трёхэтажный корпус обеспечен двумя лестницами, размещаемыми в лестничных клетках. Первый этаж здания обеспечен 6 эвакуационными выходами, второй этаж обеспечен 3 эвакуационными выходами, третий этаж обеспечен 2 эвакуационными выходами. Подвальное помещение обеспечено 1 выходом во внутреннюю лестницу открытого типа (главную). Для выхода на кровлю имеются два люка из лестничных клеток. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещения о пожаре, заключен договор на обслуживание радиоканальной системы передачи извещения о пожаре. В здании школы имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители ОП), организован контроль за их техническим состоянием, в наличие журнал учета за состояние первичных средств пожаротушения. Имеется внутренний противопожарный водопровод (пожарный шкаф расположенный в помещении МОУ СОШ №29 в (дошкольные группы). Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (удостоверение №085/2018-006 от 19.04.2018 года выданное Кукушкину С.И., удостоверение №085/2018-008 от 19.04.2018 года выданное Любимовой Н.В., удостоверение №085/2018-007 от 19.04.2018 года выданное Петренко О.Ю., ЧОУ ДПО «Ракурс», удостоверение № 608 от 22.02.2018 года, выданное Селезневой Н.В. ЧУ ДПО «ИПК «ПРОФИТ»).

Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, подъезды и проезды имеют твердое покрытие и пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ - 10 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области), расположена в нормативном радиусе прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области по устранению нарушений требований пожарной безопасности №213/1/1(137) от «17» августа 2018 года срок, для исполнения которого истек 01.09.2019 года, выполнено в полном объеме.

-Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: не проверялось;


-Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

-Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): установлено, что предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области по устранению нарушений требований пожарной безопасности №213/1/1(137) от «17» августа 2018 года срок, для исполнения которого истек 01.09.2019 года, выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки).

_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: -

Подпись лица, проводившего проверку:


государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна

«13» сентября 2019 года

_____ (подпись) М.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29 Кукушкин Сергей Иванович


_____ (подпись) М.П.

«13» сентября 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)