



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn.yaroslavl@rambler.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 213/1/1(137)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципальному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа №29
в лице директора Кукушкина Сергея Ивановича.

Мною, государственным инспектором по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору Лебедевой Натальей Николаевной, в период с «06» августа 2018 года по «17» августа 2018 года на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 213 от 23.07.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29, расположенного по адресу: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Мира, дом 27 (юридический адрес месторасположения: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Мира, дом 27, ИНН 7610038657 ОГРН 1027601113539).

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29 Кукушкин Сергей Иванович.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Представленный расчет выбора типа и необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) выполнен не в соответствии с пунктами 468, 474 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года №390, и изменениями от 28.09.2017 №1174) и приложениями №1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	ст. 4 ч. 2, ч. 3 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.09.2019 г.	
2.	Руководителем объекта не обеспечено наличие на объекте требуемого количества огнетушителей по нормам согласно пунктам 468, 474 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 70,478,468	01.09.2019 г.	

	РФ от 25.04.2012 года №390) и приложениям №1 и 2 к настоящим Правилам			
3.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей помещение мастерских (Ф 5.1, помещение №17 по техническому паспорту №04581 от 29.11.2004 года), расположенное на 1 этаже здания школы от вестибюля (Ф 4.1, помещение №20 по техническому паспорту №04581 от 29.11.2004 года).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4 ч. 3; ст.37 ч.ч.1,2,3; ст.87, ч.3,7; ст.88 ч.ч.1,2,3,13; Приложение ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблицы №23, №24; Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п. 5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП 4 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.п.4.17, п.5.2.6; Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» ст.1; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14, 7.4, 7.5;	01.09.2019 г.	
4.	Руководителем объекта допускается размещение на путях эвакуации (в вестибюле, помещение №20 по техническому паспорту №04581 от 29.11.2004 года) металлического шкафа.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 36 «б»	01.09.2019 г.	
5.	Руководителем объекта допускается размещение на путях эвакуации из помещения №16 (по техническому паспорту №04581 от 29.11.2004 года) непосредственно наружу, различных материалов и других предметов.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 36 «б»	01.09.2019 г.	
6.	В помещении тамбура дошкольных групп допущена отделка горючими материалами путей эвакуации с высокой пожарной опасностью, а именно каркас и покрытие потолка.	Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.6.25*	01.09.2019 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту)

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2016 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание выдал:

государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна
«17» августа 2018 года



(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:

директор муниципального общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №29 Кукушкин Сергей Иванович
«17» августа 2018 года



(подпись) М.П.