

УТВЕРЖДАЮ



Директор Департамента по  
социальной защите населения  
Администрации городского округа  
город Рыбинск

В.Б. Куликов

2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта и услуг для инвалидов и других МГН**  
(муниципального общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 29)

*02.01/2/28*

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор Департамента образования  
Администрации городского округа  
город Рыбинск

Р.А. Брядовая  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Рыбинская местная организация  
Ярославской областной организации  
Общероссийской общественной организации инвалидов  
«Всероссийское Орден Трудового Красного Знамени Общество слепых»

Председатель Рыбинского отделения  
Всероссийского общества слепых

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.



## 1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование (вид) объекта (сфера деятельности) – объект образования.

1.2. Адрес объекта – Российская Федерация, 152930, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Мира, д.27;

тел - факс (4855)551930, e-mail: sch29@rybadm.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-3 этажей, – 4144 кв.м,

- часть здания \_\_\_ - \_\_\_ этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_ этаже), \_\_\_ - \_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 27364 кв. м

1.4. Год постройки здания – 1974, последний капитальный ремонт/реконструкции – не проводился.

Проектная документация на (вид работ) \_\_\_\_\_ утверждена/прошла экспертизу в срок \_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- капитальный ремонт – \_\_\_\_\_, реконструкция - \_\_\_\_\_

строительство нового здания- \_\_\_\_\_, иное (текущий ремонт) - 2017 год.

### Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 (СОШ № 29).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 152930, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Мира, д.27.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты для связи: 152903 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139, тел (4855) 282382, e-mail: depobr.rybadm.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип объекта) – общеобразовательная организация

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

Основные виды деятельности:

- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;
- присмотр и уход за детьми в группах детей дошкольного возраста;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе адаптированных общеобразовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в т.ч. адаптированных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в т.ч. адаптированных образовательных программ.

Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной, художественно-эстетической,

- технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;
- организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
  - осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское дело в педиатрии в группах детей дошкольного возраста;
  - организация спортивно-оздоровительной работы через создание и деятельность спортивного школьного клуба;
  - организация присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня;
  - проведение физкультурных, спортивно-оздоровительных мероприятий;
  - организация творческих конкурсов, выставок и спортивных соревнований;
  - осуществление копирования документов;
  - организация субботников по благоустройству территории школы;
  - организация летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей;
  - сдача в аренду площадей и имущества Учреждения.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту; (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, Г, О, С, У/нет): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 600 обучающихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) - да.

### **3. Состояние доступности объекта и услуг**

#### **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Описать (например: добраться до объекта можно на автобусе № 10 или на троллейбусе № 1,5,6 до остановки «Троллейбусный парк», далее пешком до объекта по проспекту Мира.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) – нет

#### **3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) – 5 минут.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) – есть (бордюрный камень в местах пересечения тротуара с проезжей частью и по краям пешеходных путей).

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	2
Все категории инвалидов и другие мобильные группы населения, в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на колясках (К)	ВНД
с нарушением опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
с нарушением зрения (С)	ДУ
с нарушением слуха (Г)	ДУ
с нарушением умственного развития (У)	ДУ

Указывается один из вариантов доступности: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)
2	Вход (выход) в здание	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)
5	Санитарно гигиенические помещения	ДЧ - И (О,С,Г)
6	Система информации и связи	ДЧ - И (О,Г,К,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ДЧ - И (О,С,Г,К,У)

Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – не доступно.

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

ДУ-И (О, С, Г, К), ВНД (К)

Состояние доступности объекта оценено как: условно доступное.

Обеспечение доступности услуг осуществляется:

- в помещениях, преимущественно на 1 этаже здания;

- услуги предоставляются в отдельном кабинете: № 5

- предоставляется помощь сотрудника организации на объекте, или услуги предоставляются на дому.

## 4. Управленческое решение

(по обеспечению доступности объектов и услуг)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок) (фото 1)	Ремонт асфальтового покрытия.



2 этаж здания - ДЧ (О,С,Г,К,У) (доступно частично);

3 этаж здания - ДЧ (О,С,Г,К,У) (доступно частично).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  
полная доступность 1 этажа.

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)  
согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается — нет.

4.5 Информация размещения (обновлена) с использованием ресурса «Карта  
доступности субъекта Российской Федерации» \_\_\_\_\_  
(адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата размещения)

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» ноября 2017 г.

2. Акта обследования объекта от «01» ноября 2017 г.

Приложения:

- 5 фотографий на 5 листах

- перечень в 1-м экз. на 3 листах

- план в 1-м экз. на 6 листах

Дата составления паспорта: «30» ноября 2017г

Лицо, производившее заполнение паспорта:


Заведующий хозяйством Селезнёва Н.А. Селезнёва

Директор школы Кузнецкий  


Паспорт актуализирован  
изменений нет.

20.06.2019г

  
Кузнецкий

Кузнецкий  
Паспорт актуализирован.  
изменений нет. 03.06.2019г.  
  
Кузнецкий











14



5

## ПЕРЕЧЕНЬ

### мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 29

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Отсутствие асфальтового покрытия.</b> (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
2	Вход (входы) в здание	<b>Отсутствуют: наружная лестница, пандусный съезд, поручни, входная площадка перед дверью основного входа, дверь меньше 90 см, вертикальный подъемник.</b> (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
3	Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<b>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствуют дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа.</b> (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	СК	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.</b> (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон

5	Санитарно-гигиенические помещения	<p><b>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.</b> (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p><b>Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</b> (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p><b>Отсутствуют у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери.</b> (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p><b>Отсутствие С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</b> (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	<p>С</p> <p>О</p> <p>С</p> <p>О</p>	<p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон</p>
6	Система информации на объекте	<p><b>Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения.</b> (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	С, Г	<p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p>

		Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	_____		Не является «зоной ответственности» муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29

Директор муниципального общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 29

/С.И. Кукушкин/

СОГЛАСОВАНО

Председатель Рыбинского отделения  
Всероссийского общества слепых

дата \_\_\_\_\_

/Т.И. Салдина/



Простуровано и скреплено печатью

3 ( три ) листа

Директор школы № 29 С.И. Кукушкин



**СОГЛАСОВАНО**

Директор Департамента по  
социальной защите населения  
Администрации городского округа  
город Рыбинск



/ В.Б. Куликов

« 01 » ИЮН 2017 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Директор Департамента образования  
Администрации городского округа город  
Рыбинск



/ Р.А. Брядовая

«    » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор муниципального  
общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной  
школы № 29



/ С.И.Кукушкин

«    » \_\_\_\_\_ 2017 г.

## **ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 29 (помещения площадью 4144 кв.м., расположенные в отдельно стоящем здании в два-три этажа по адресу: г. Рыбинск, проспект Мира, д. 27)**



№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок проведения работ (год) и этап работы*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1	2	3	4	5	6
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/«Б»)	Все категории	2017 (1этап)	–	
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А»/«Б»)	Все категории	–	–	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения/инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/«Б»)	–	–	–	
3.1	<b>По территории объекта:</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: 1) Ремонт асфальтового покрытия. (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С, К	-	-	
3.1.2	<b>Приобретение технических средств:</b> 1) Установка наружной лестницы, козырьков, пандусного съезда, поручней, обустройство входной площадки перед дверью основного входа, дверь меньше 90 см, установка вертикального подъемника. (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С, К	-	-	

3.2	<b>По путям движения внутри здания:</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей, дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С, К	2020 (2 этап)	—	
3.3.2	Приобретение технических средств: указать	-	-	-	
3.4	<b>По зонам целевого назначения здания (целевого посещения объекта):</b>			—	
3.4.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	2020 (2 этап)	—	
3.4.2	Приобретение технических средств: указать	-	-	-	
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям:</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»); 2) Установка стационарных и откидных опорных поручней. В кабине сбоку от унитаза установка крючков для одежды, костьюлей и других принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»); 3) Установка у дверей блоков в санузел информационных табличек помещений (в том числе рельефных), расположенных на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 –	С  О  С	2021 (2 этап)  2021 (2 этап)  2022 (2 этап)	—  —  —	

	<p>0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>4) Установка С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	О	2023 (2 этап)	–	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: указать	-	-	-	
3.6	<b>По системе информации на объекте</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов:				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	–	–	–	
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями:</p> <p>1) Установка визуальной информации: информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	С, Г	2024 (2 этап)	–	

	2) Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	2025 (2 этап)	–	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места для ожидания	–	–	–	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2030 (3 этап)	–	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоск)	Все категории	–	–	
3.7	<b>По путям движения к объекту (от остановки транспорта):</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту.	–	–	–	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	–	–	
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
1	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, О, С	При необходимости	–	

1.1	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Не реже 1 раза в год	-	
2.	Организация предоставления услуг инвалидам на дому	Все категории	По запросу		

\*мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания).

\*\*мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

**Председатель Рыбинского отделения  
Всероссийского общества слепых**



*Т.И. Салдина*

Т.И.Салдина

(координаты для связи)

дата согласования « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Согласовано без замечаний/с замечаниями**

(ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя  
общественной организации инвалидов:

---



---



---



---



---

Прошнуровано и скреплено печатью

6 ( *шесть* ) листов

Директор школы № 29

С.И. Кукушкин

